



LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH:

- Oprawa kierunkowa jednostronna, naścienna
- Oprawa doświetlająca, nasuflowa

UWAGI:

- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ GRANICE STREF POŻAROWYCH NALEŻY ZABEZPIECZYĆ MATERIAŁAMI O ODPWIEDNIEJ WYTRZYMAŁOŚCI OGNIOWEJ ATESTOWANYMI P.POŻ.
- PO ZAMONTOWANIU OPRAW KIERUNKOWYCH NALEŻY OKLEIĆ JE ODPWIEDNIMI PIKTOGRAMAMI.
- EWENTUALNE BRAKI W OZNAKOWANIU DRÓG EWAKUACYJNYCH UZUPEŁNIĆ PIKTOGRAMAMI FOTOLUMINESCENCYJNYMI.

- PODŁĄCZENIA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ WYKONAĆ ZGODNIE Z DTR, ORAZ W POROZUMIENIU Z DOSTAWCAMI POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ.
- TYPY OPRAW OŚWIETLENIOWYCH W PROJEKCIE WYKONAWCZYM, DOBÓR OPRAW WYKONAĆ NA PODSTAWIE WYKONANYCH UPRZEDNIO OBLICZEŃ NATĘŻENIA OŚWIETLENIA, STOSUJĄC SIĘ DO WYMOGÓW NORMOWYCH.

Zestawienie pomieszczeń – BUDYNEK DWORCA				
PODDASZE				
Nr	Nazwa	Pow. netto m2	Pow. użyt. m2	Podłoga
2/1	Klatka schodowa	8,02	5,04	Płytki ceramiczne
2/2	Korytarz	29,86	23,31	Płytki ceramiczne
2/3	Pom. Gospod.	22,20	19,18	Płytki ceramiczne
2/4	Harcówka	78,48	31,20	Płytki ceramiczne
2/5	Schody	3,89	1,49	Płytki ceramiczne
łącznie		142,45	80,22	

CAD projekt

Robert Wierczkowski

INWESTOR:

Urząd Miasta  
ul. 11 Listopada 35  
59-850 Świeradów Zdrój

PROJEKTANT:

mgr inż. Łukasz Burzała  
upr. nr 146/005/13, 005/16/028/13  
mgr inż. Krzysztof Zawadzki  
upr. nr 113/005/13, 005/16/028/13

TYTUŁ RYSUNKU:

Instalacje oświetlenia awaryjnego - I piętro

SKALA:

1:100

OBJEKT/ADRES:

Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem  
na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju  
dz. nr k.1, 31 A/13, obr. 0005 Świeradów Zdrój

PODPIS:

NR RYSUNKU:

12/E