



POZIOM PORÓWNAWCZY		425.00	m	n.p.m.	Komora rozdzielu na os. wt.	
PROJ. RZĘDNA TERENU		436.90		436.90	435.10	
RZĘDNA TERENU ISTN.		436.90		436.90	435.00	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU		435.04		435.04	432.63	
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU		434.86		434.86	432.45	
ZAGŁĘBIENIE STROPU RUROCIĄGU		1.68		1.68	4.09	
ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU		2.04		2.04	4.45	
SPADKI, DŁUGOŚCI		0%		1.20	18.46%	8.02m
ŚREDNICA, MATERIAŁ					355 PE100 SDR17	L=9.82m
ODLEGŁOŚCI		0.00		1.20	4.06	8.02
HEKTOMETRY		Ob.17	Os.1	0	8.61	9.22
					0.60	9.82

- UWAGI:
1. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA STANOWI JEDNO OPRACOWANIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ
 2. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
 3. WSZYSTKIE PROFILE BRANŻY SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ WYKONAWCZĄ POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
 4. STUDZIENKI USYTUOWANE POZA DROGAMI WYSTAWIĆ 8 CM PONAD TEREN I OBRUKOWAĆ. Z POZIOMEM DROGI
 5. POZIOM WŁAZU STUDZIENEK USYTUOWANYCH W DROGACH MUSI BYĆ DOKŁADNIE ZLICOWANY
 6. RUROCIĄGI WYŁĄCZONE Z EKSPLOATACJI, W MIEJSCACH KOLIZJI Z PROJEKTOWANYMI SIECIAMI ZLIKWIDOWAĆ A POZOSTAŁE W GRUNIE FRAGMENTY ZAKSIĘPIĆ
 7. RURY NALEŻY UKŁADAĆ I ŁĄCZYĆ ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ NORMAMI BUDOWLANYMI
 8. W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA KABLI ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH WYKONAĆ PRZEKOPY KONTROLNE. CELEM ZLOKALIZOWANIA KABLI
 9. STUDNIE PREFABRYKOWANE BETONOWE, BETON C35/45, W6.

Uwaga:
Przewody układać na podsypce z piasku o grubości minimum 20 cm, obsypka również z piasku o grubości 30 cm.

Legenda:

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

	Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miejska Świeradów - Zdrój
Opracował:	mgr inż. Paweł Garb	12.2016	-	-	-	Oczyszczalnia ścieków w m. Świeradów - Zdrój ul. Miejska 9, 59-650 Świeradów-Zdrój woj. dolnośląskie
Opracował:	mgr inż. Małgorzata Górak	12.2016	-	-	-	
Projektował:	-	-	-	-	-	
Projektował:	mgr inż. D. Korzeniowski	12.2016	MAP/0323/P/WBS/15	inż. w zakresie bud. inż.		
Sprawił:	mgr inż. Piotr Chałon	12.2016	MAP/0611/PBS/15	inż. w zakresie bud. inż.		
Nazwa kontraktu:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ECOLO-CHIEF WRAZ Z ROZBUDOWĄ OBIEKTÓW PRZY UL. WIEJSKIEJ 9 W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJU					
Tytuł opracowania:	TOM II CZ.5 (IM) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY BRANŻA INSTALACJE MIĘDZYOBIEKTOWE					
Tytuł rysunku:	PROFIL RUROCIĄGU ŚCIEKÓW DO OSADNIKA NR 19					
WYKONAWCA:						
AZE Zając. Kosciółek sp. j. w restrukturyzacji 34-625 SKRZYDŁA 101		Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	Nr. Rejestracyjny PR-0199	Skala: 1:100/100	Nr rysunku: IM/11	
Rysunek wykonano przy użyciu programu: AUTODESK AutoCAD LT 2012 PL. Numer krajowy makrostatystyczny: 361-0163904. Rysunek jest własnością firmy AZE Zając. Kosciółek Sp. J. w restrukturyzacji. 34-625 Strzyżyna 101 Wszelkie prawa autorskie są chronione.						