

Świeradów-Zdrój, dnia 29.11.2017 r.

OR.271.25.2017

**Uczestnicy postępowania**

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY Nr 2**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zawiadamia się, że w dniu 24.11.2017 r. wpłynęło pytanie do Zamawiającego dotyczące zamówienia publicznego pn.: „**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju**”, o treści :

### **Pytanie Wykonawcy :**

W projekcie na odcinku kanalizacji sanitarnej od studni: S2.21 do S2.25 wskazano wykonanie robót technologią bez wykopową.

Wykonawca rozpatrywał możliwości wykonania tego odcinka w dostępnych na rynku technologiach wykonania robót bez wykopowo. Żaden z wykonawców specjalizujących się w wykonywaniu tego typu robót nie podjął się wykonania tego odcinka, argumentując swoje stanowisko stwierdzeniem, że dla kanału z rur PP Dn 200 w gruntach typu skała na tak dużych odcinkach przy zachowaniu spadku 0,5%, zadanie to jest niewykonalne.

W związku z powyższym składamy pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie robót na wskazanym odcinku metodą wykopu otwartego w połączeniu z robotami saperskimi w zakresie skał ?
2. Czy Zamawiający rozważy przeprojektowanie wskazanego odcinka z zastosowaniem układów ciśnieniowych (rurociąg tłoczny z pompownią ścieków) ?
3. W związku z powyższym wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Ad. 1. Zamawiający przeprojektował wskazany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej S2.20-S2.25 oraz sieci wodociągowej W17-W22, i załącza PZT i profil. Na powyższym odcinku roboty wykonywane będą metodą wykopu otwartego.

Ad. 2. Zamawiający przeprojektował wskazany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej S2.20-S2.25 oraz sieci wodociągowej W17-W22. W załączeniu przedkładamy projekt zamienny sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

Ofertę należy przygotować przyjmując powyższe rozwiązania zamienne sieci kanalizacji sanitarnej S2.20-S2.25 oraz sieci wodociągowej W17-W22.

Zakres sieci kanalizacji sanitarnej do wykonania na odcinku S2.20-S2.25 :

- S2.20-S2.21-S2.22-S2.23-S2.24-S2.25- PP200 – 130,0m
- odnogi Dn160 od studni S2.20, S2.22, S2.24 –  $6,0+22,0+18,0= 46,0\text{m}$

Zakres sieci wodociągowej do wykonania na odcinku W17-W22 :

- odcinek W17-W18 – 40,0m PE125 wraz z hydrantem,
- odcinek W17-W21 – 104,0m PE125 oraz przyłącze 4,8m PE32 i 20,5m (4,0m w przecisku dn100),
- odcinek W21-W22 – 24,0m PE125 w rurze osłonowej przewiertowej PE200,

Ad. 3. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania ofert i otwarcia ofert, na następujący:

**Ofertę należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie: 14 grudnia 2017 r. (czwartek)  
godz. 14:00.**

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 14:30.**

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Wykonawcy sporządzając ofertę zobowiązani są do uwzględnienia powyższych zmian.

Burmistrz Roland Marciniak

Zamawiający

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
2. Strona internetowa,
- Aa.

Sporządził: Anna Mazurek