

Świeradów-Zdrój, dnia 11.12.2017 r.

OR.271.25.2017

Uczestnicy postępowania

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY Nr 3

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zawiadamia się, że w dniu 08.12.2017 r. wpłynęło pytanie do Zamawiającego dotyczące zamówienia publicznego pn.: „**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju**”, o treści :

Pytanie Wykonawcy :

Stosownie do przedmiotowego postępowania przetargowego prosimy o wyjaśnienie następujących zagadnień:

1. Czy Zamawiający posiada, określone przez zarządcę drogi, warunki odbudowy nawierzchni w poszczególnych ulicach, w szczególności czy pełna odbudowa dróg ma być na całej ich szerokości czy tylko w pasie rozkopu, a na pozostałej nawierzchni po sfrezowaniu starej warstwy bitumicznej ułożenie nowej warstwy ścieralnej oraz czy przewiduje się zabudowę krawężników na całej długości odbudowywanej drogi po obu jej stronach wraz z wykonaniem ciągów pieszych-chodników ? Jeśli tak to czy Zamawiający posiada projekt odbudowy nawierzchni na bazie tych warunków ?
2. Czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu zastępczego dla projektowanych robót ?
3. Czy Zamawiający będzie pobierał opłatę za zajęcie pasa dróg będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w ramach realizacji przedmiotowego zadania ?
4. W projekcie budowlanym dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przyjęto do wbudowania rury z litego polipropylenu łączone poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany łączenia rur z technologii zgrzewanej na kielichowe ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający posiada, określone przez zarządcę drogi, warunki odbudowy nawierzchni w poszczególnych ulicach.

1.1. W ulicach: Dolna, Kolejowa, Boczna, Ratowników Górskich, Zaulek, Mokra, Krucza, Kopernika, Kościuszki, Chopina - pełna odbudowa nawierzchni asfaltowej dróg na całej ich szerokości (z podbudową) – **zgodnie z Wykaz cen-POPRAWIONY,**

1.2. W ulicach: Dolna, Kolejowa, Boczna, Zaulek, Mokra, Krucza, Kopernika, Chopina – montaż krawężników betonowych lub oporników betonowych, na całej długości odbudowywanych dróg, po obu stronach – zgodnie z **Wykaz cen-POPRAWIONY**,

1.3. W ulicach: Ratowników Górskich, Kościuszki – bez wymiany krawężników,

1.4. w ulicy Dolnej na odcinku od studni S0.19 do studni S0.28 należy wykonać chodnik, od strony zabudowań o szerokości 1,50m z kostki betonowej, chodnik po drugiej stronie ulicy Dolnej należy zlikwidować (od strony rzeki Kwisy),

1.5. wytyczne odbudowy nawierzchni ujęte są w dokumentacji projektowej.

Ad. 2. Zamawiający będzie dysponował projektem organizacji ruchu zastępczego dla projektowanych robót.

Ad. 3. Zamawiający będzie pobierał opłatę za zajęcie pasa dróg będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

Ad. 4. Zamawiający dopuścił możliwość zamiany łączenia rur z technologii zgrzewanej na kielichowe.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania ofert i otwarcia ofert, na następujący:

**Ofertę należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie: 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek)
godz. 14:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 14:30.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Wykonawcy sporządzając ofertę zobowiązani są do uwzględnienia powyższych zmian.

Burmistrz Roland Marciniak - Zamawiający

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
 2. Strona internetowa,
- Aa.

Sporządził: Anna Mazurek