


PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY SZYNĘ PAS



PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY INSTALACJI ODGROMOWEJ



UZIOM FUNDAMENTOWY – PŁASKOWNIK FeZn30x4mm  
UKŁADANY NA DOLNYM ZBROJENIU FUNDAMENTU  
BEDNARKA OD GRUNTU MUSI BYĆ ODDZIELONA MIN. 5cm WARSTWĄ BETONU!  
UZIOM ŁĄCZYĆ METALICZNIE W Z POŁĄCZENIEM WYRÓWNAWCZYM W PŁYCE FUNDAMENTOWEJ!

UWAGA: WSZYSTKIE ELEMENTY UZIOMU I SIATKI POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ORAZ  
POŁĄCZENIA MIĘDZY NIMI NIE MOGĄ MIEĆ STYCZNOŚCI Z GRUNTEM – MUSZĄ BYĆ W  
GO NAJMNIEJ 5cm OTULINIE BETONU

OBJEKT / ZAKRES OPRACOWANIA		NR PROJEKTU	
ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIERADOWIE ZDRÓJU		311	
ADRES		NR DZIAŁEK	
59-850 ŚWIERADÓW ZDRÓJ UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 2		dz. nr 61/8	
INWESTOR			
GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW ZDRÓJ 59-850 Świeradów Zdrój ul. 11-go listopada 35			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		isba	
isba GRUPA PROJEKTOWA ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wrocław t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23 www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl		grupa projektowa	
INST. ELEKTRYCZNE			
PROJEKTANT		109/DOS/05	
mgr inż. RAFAŁ BULAK mgr inż. PIOTR CIEŚLAK		287/DOS/06	
RYSUJEK			
INSTALACJA UZIEMIAJĄCA			
DATA		BRANŻA	
02.2016		E	
SKALA		STADIUM	
1:100		PB	
NR RYSUNKU			
311PB		EIR	
NR PROJEKTU		1	
STADIUM		A	
BRANŻA		PROJEKT	
PROJEKT		PROJEKT	