

Legenda

- wypust elektryczny
- gniazdo pojedyncze
- gniazdo podwójne
- gniazdo hermetyczne IPX4
- gniazdo komputerowe pojedyncze
- łącznik jednobiegunowy
- łącznik dwubiegunowy
- łącznik świecznikowy
- łącznik schodowy
- łącznik krzyżowy
- łącznik schodowy podwójny
- przycisk monostabilny-światło
- czujka ruchu

RP0,RP1 — rozdzielnica piętrowa

RW — rozdzielnica wentylacji

PCT -pompa instalacji c.t.
PCO -pompa instalacji c.o.
ZZ -taluzje zewnętrzne
PS - pulpit sterowniczy

OZNACZENIA:

OŚWIETLENIE:	
1	OPRAWA WPUSZCZANA LED 5x650lm PLX 2192 lm; 25.0 W, DŁUGOŚĆ 150 CM, KOLOR BIAŁY
2	OPRAWA WPUSZCZANA LED 4x1100lm M-PRM 2750 lm; 33.0 W , DŁUGOŚĆ 120 CM, KOLOR BIAŁY
3	OPRAWA WPUSZCZANA LED 7x650lm PLX ,35.0 W, DŁUGOŚĆ 210 CM, KOLOR BIAŁY
4	OPRAWA NATYNKOWA LED 2x1250lm, 1553 lm; 20.0 W
5	OPRAWA WPUSZCZANA LED 8x650lm PLX 40.0 W , DŁUGOŚĆ 240 CM, KOLOR BIAŁY
6	OPRAWA NATYNKOWA LED 3900 PLX 1935 lm; 30.0 W, DŁUGOŚĆ 178 CM, KOLOR BIAŁY
7	OPRAWA NATYNKOWA LED 5200 PLX 2580 lm; 40.0 W , DŁUGOŚĆ 248 CM, KOLOR BIAŁY
8	OPRAWA NATYNKOWA LED 12x650lm PLX ,60.0 W , DŁUGOŚĆ 210 CM, KOLOR BIAŁY
3	OPRAWA WPUSZCZANA 880 lm; 22.0 W; KOLOR BIAŁY
9	OPRAWA WPUSZCZANA ZEWNĘTRZNA LED 8x650lm PLX (40.0 W) IP44, DŁUGOŚĆ 250 CM, KOLOR ALUMINIOWY ; 2 szt.
LZ1	OPRAWA ZEWNĘTRZNA NATYNKOWA - LED WS (4000 K, 17 W) ; KOLOR SZARY; 1 szt.
AW1	Oprawa awaryjna, optyka do oświetlenia drogi ewakuacyjnej, LED 6W, 1h
AW2	Oprawa awaryjna, optyka do oświetlenia przestrzeni otwartej, LED 3W, 1h
EW1	Oprawa awaryjna, kierunkowa, jednostronna, LED 3W, 1h
EW2	Oprawa awaryjna, kierunkowa, dwustronna, LED 3W, 1h

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA
ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŚWIERADOWIE ZDROJU

NR PROJEKTU **310**

ADRES
59-850 ŚWIERADÓW ZDRÓJ
UL. SANATORYJNA 2

NR DZIAŁEK
dz. nr 24

INWESTOR
GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW ZDRÓJ
59-850 Świeradów Zdrój
ul. 11-go listopada 35

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
isba GRUPA PROJEKTOWA
ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wrocław
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

INST. ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT
mgr inż. RAFAŁ BULAK — 109/DOŚ/05
mgr inż. PIOTR CIEŚLAK — 287/DOŚ/06

RYSUNEK
RZUT PARTERU
INSTALACJA OŚWIETLENIA

DATA 02.2016
SKALA
BRANŻA E
STADIUM PW

NR RYSUNKU
310 | PW | E | R | 2 | A
NR PROJEKTU | STADIUM | BRANŻA | RODZ. RYS. | NR RYS. | REWIZJA