



Oprawy oświetlenia podstawowego kotłowni wyposażone będą w moduł dwufunkcyjny o czasie 1h

Rozdzielnica naścienna IP54 II klasa Izolacji , 96 modułów , obudowa metalowa Na wewnętrznej ścianie drzwi czek rozdzielnic wykonawca robot elektrycznych umieści czytelną dokumentację powykonawczą rozdzielnic zabezpieczoną w sposób trwały (zalaminiowaną).

Dla potrzeb ręcznego i automatycznego sterowania pomp należy dodatkowo zamówić u producenta wyposażenie regulatora elektronicznego kotłowego w odpowiednie moduły automatyki.

Zapis powyższy zawarty będzie w projekcie technologii kotłowni.

W rozdzielnicy przewidzieć rezerwę 30% na zabudowę zabezpieczeń.

<div>ABK-PROJEKT</div> <div>UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-072 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75</div>			
Investor:	GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW ZDRÓJ ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów Zdrój		
Investycja:	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie Zdrój		
Adres:	Działka nr 80 am. 10 obręb 4 w Świeradowie Zdrój		Nr rys.: 7/E
Treść rysunku:	ROZDZIELNICA RK	Skala: ---	Data: 11.2015
Projektant:	inż. Andrzej Wrotkowski	Nr uprawnień: 182/76/ZG	spec. elektryczno
Sprawdzający:			
Asystent:	mgr inż. Marek Wrotkowski		
Autor projektu / kierownik biura projektowego:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	7/90/ZG	w spec. konstrukcyjnej