



KOMORA ANOKSYCZNA SKALA 1:50

Uwaga:

- 1.Montaż przykrycia laminatowego wg wytycznych Producenta
- 2.Rozmiar otworów montażowych w przykryciach dobrać dla konkretnego typu zastosowanych urządzeń (mieszadeł,pomp).
- 3.Odprowadzenie wody pochodzącej z opadów i roztopowych atmosferycznych do zewnątrz na przyległy teren.
4. Dane wyjściowe do projektu przykryć:
Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 (I strefa)
Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-3:2005
Obciążenie od podciśnienia wentylacji 30mm H2O
Obciążenie siłami skupionymi 1,5 kN na pow 0,2x0,2m
Przykrycia samonośne wsparte na wieńcu zbiornika
Przekrycia mocowane za pomocą kotew wklejanych z prętem ze stali A4 oraz połączeń śrubowych stal 316(AISI), A4(ISO)

	Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis	Inwestor:
Opracował:	mgr inż. Dominika Kudlik	04.2012			Gmina Świeradów Zdrój
	mgr inż. D.Korzeniowski	04.2012			Obiekt, adres:
Projektował:	mgr inż. Tomasz Kozień	04.2012	MAP/0260/PWOS/04		Oczyszczalnia ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Świeradów-Zdrój
Sprawdził:	mgr inż. Robert Sieklucki	04.2012	MAP/0148/POOS/04		59-850 Świeradów-Zdrój
Tytuł opracowania: PROJEKT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA OS.CZERNIAWA W M.ŚWIERADÓW-ZDRÓJ					
Tytuł rysunku: KOMORA ANOKSYCZNA					
 AZE Zajac, Kościółek sp. j. 34-625 SKRZYDLNA 101 BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 31-465 KRAKÓW, ul. Dzielskiego 2 tel. (012) 413 77 75, 413 69 64 fax (012) 411 91 18	Stadium: PW. TECHNOLOGIA		Nr. Rejestracyjny PR-0156		Skala: 1:50
	Rysunek wykonano przy użyciu programu: AUTODESK ARCHITECTURAL DESKTOP 3.3 PL. Numery licencji: 700-51058162, 700-51058163, 700-51058165, 700-51058166, 700-51058167, 700-51058168, 700-51065004, 700-51157284, 700-50932891. Rysunek jest własnością firmy AZE Zajac, Kościółek Spółka Jawna. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.		Nr rysunku: CZ-20/T		