


Uwaga!
grubość podsypki pod rurociągi 20cm
grubość obsypki pod rurociągi 30cm
Projekt wykonano na podstawie map i inwentaryzacji. Niektóre kolizje mogą różnić się w rzeczywistości od naniesionych w projekcie. Różnice mogą polegać na rzędnej posadowienia a także na ich lokalizacji. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia. Należy liczyć się z występowaniem uzbrojenia nie zainwentaryzowanego na aktualnych mapach.

PRZEJŚCIE WYKONAĆ ZA POMOCĄ PRZEWIERTU

Tytuł opracowania: PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OS.CZERNIAWA W M.ŚWIERADÓW-ZDRÓJ (ETAP I)				
Tytuł rysunku: Przejście nr 5 pod drogą wojewódzką. nr 361				
 AZE Zająć, Kościółek sp. j. 34-625 SKRZYDŁA 101 BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 31-465 KRAKÓW, ul. Dzielskiego 2 tel. (012) 413 77 75, 413 69 64 fax (012) 411 91 18	Stadium: PW. TECHNOLOGIA	Nr. Rejestracyjny PR-0156	Skala: 1:100/100	Nr rysunku: CZ-30/T
	Rysunek wykonano przy użyciu programu: AUTODESK ARCHITECTURAL DESKTOP 3.3 PL. Numery licencji: 700-51058162, 700-51058163, 700-51058164, 700-51058165, 700-51058166, 700-51058167, 700-51058168, 700-51065004, 700-51157284, 700-50932891. Rysunek jest własnością firmy AZE Zająć, Kościółek Spółka Jawna. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.			