

Świeradów-Zdrój, 17.12.2012 r.

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA  
do sieci wodociągowej dla nieruchomości położonej w Świeradowie-Zdroju  
przy ulicy Rolniczej (dz. nr 27, am 6, Obr. I)**

Na podstawie § 27 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gmina Miejska Świeradów-Zdrój informuje, że dostawę wody dla nieruchomości położonej przy ul. Rolniczej (dz. nr 27, am 6, Obr. I) w Świeradowie-Zdroju należy projektować według następujących zasad:

**I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:**

1. Miejsce włączenia wody – istniejący wodociąg  $\varnothing$  110 położony w ulicy Sędziwej oznaczony kolorem pomarańczowym na załączniku graficznym stanowiącym załącznik do niniejszych warunków.
2. Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczą – lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem.
3. W związku z brakiem sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie inwestycji konieczne jest wybudowanie bezodpływowego zbiornika nieczystości płynnych.
4. Wody opadowe należy odprowadzić do cieku wodnego znajdującego się w rejonie nieruchomości

**II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA  
WODOCIĄGOWEGO ORAZ KANALIZACYJNEGO.**

Wodomierz projektować na konsoli. Lokalizować go za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002.

**III. INFORMACJE FORMALNO – PRAWNE.**

1. Budowa przyłącza wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2. Wybudowane przyłącze wodociągowe pozostanie własnością Odbiorcy.
3. Włączenie do sieci wodociągowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym poprawność techniczną wybudowanego przyłącza;
4. Warunki dostawy wody przyłączonej nieruchomości określać będzie umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający własność nieruchomości. W przypadku współwłasności umowa może zostać zawarta z właścicielem lub współwłaścicielem posiadającym łącznie powyżej 50% udziałów
5. Budowa przyłącza wymaga zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Lubaniu
6. Po zakończeniu robót urządzenie winno zostać zinwentaryzowane geodezyjnie.

**Załączniki:**

- 1) załącznik graficzny;

BURMISTRZ

Rolanda Marciniak