


UWAGI:

1. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACJĘ INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI BRANŻAMI.
2. WSZYSTKIE WYMIARY I LOKALIZACJA URZĄDZEŃ SĄ DO SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ PRAC ELEKTRYCZNYCH NA BUDOWIE.
3. PROJEKT ZGODNY Z NORMĄ "OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – PN-IEC 61024-1-2".
4. INSTALACJĘ ODGROMOWĄ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PLANEM PO PRZEPROWADZANIU REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO.
5. ZWODY POZIOME NISKIE (DRUT STALOWY OCYNKOWANY St/ZnØ8mm) NALEŻY PROWADZIĆ MOCUJĄC DO SYSTEMOWYCH UCHWYTÓW, DOSTOSOWANYCH DO RODZAJU POKRYCIA DACHOWEGO.
6. ZWODY PIONOWE CHRONIĄCE URZĄDZENIE PRZED BEZPOŚREMNIM WYŁADOWANIEM (PATRZ DETAL), NALEŻY ŁĄCZYĆ ZE ZWODAMI POZIOMYMI NA DACHU ZA POMOCĄ DRUTU St/ZnØ8mm.
7. PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY – DRUT STALOWY OCYNKOWANY St/ZnØ8mm.
8. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE UKŁADAĆ W ODLEGŁOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 3cm OD ELEWACJI (DLA PODŁOŻA NIEPALNEGO LUB TRUDNO ZAPALNEGO). KOŁKI POD PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE MOCOWAĆ DO ŚCIANY W ODSZTĘPACH NIE WIĘKSZYCH NIŻ 1m. NALEŻY ZASTOSOWAĆ KOŁKI OSTRE Z GWINTEM O DŁUGOŚCI L=220mm, PROD. NP. GROMET LUB RÓWNOWAZNE.
9. ZŁĄCZA KONTROLNE (ZACISKI PROBIERCZE) NALEŻY MONTOWAĆ NA WYS. OK. 1.4m
10. UZIOM – TAŚMA St/Zn 30x4mm NA GŁĘBOKOŚCI 0,8m, W ODLEGŁOŚCI 1–1.5m OD BUDYNKU.
11. PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY, ŁĄCZĄCY ZACISK PROBIERCZY Z UZIOMEM – TAŚMA St/Zn 30x4mm.

LEGENDA:

- ZWÓD POZIOMY – DRUT St/ZnØ8mm
- ↓ PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY – DRUT St/ZnØ8mm
- ZWÓD PIONOWY
- ØZK ZACISK PROBIERCZY
- UZIOM OTOKOWY / TAŚMA St/Zn 30x4mm
- ⏏ UZIOM PIONOWY St/Zn 2m
- ⚡ ZEJŚCIE DRUTU St/ZnØ8mm PIONOWO W DÓŁ

REWIZJA A	PROJ. BUDOWLANY - WYDANIE PODSTAWOWE	30.08.10.
-----------	--------------------------------------	-----------

<div><div></div><div>Archimedicus s.j. Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędzierski 51-608 Wrocław, ul. Różyckiego 1c pok 233 tel.0503176038 , tel./fax(071) 3459264</div></div>		Archimedicus s.j.	
Inwestor	Gmina Mijska Świeradów Zdrój		
Adres	ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój		
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny		
Adres	ul.Zdrojowa 12, 59-850 Świeradów-Zdrój		
Adres geod.	AM 9, obręb IV, działka nr 79		
Temat projektu	Remont budynku		
Temat rysunku	INSTALACJA ODGROMOWA		
Inię i nazwisko		Data	Nr upr.
Projektował: mgr inż. Jacek Kucharczyk		08.2010r.	WAPO/68POCE/07
Sprawdził: mgr inż. Grzegorz Maciński		08.2010r.	WAPO/27PWDE/06
ARCHM/32/10	1:100	P.B.	E-01
Nr projektu	Skala	Faza	Nr rysunku

SPOSÓB OGCHORNY URZĄDZEŃ NA DACHU ZWODAMI PIONOWYMI

