

PYTANIE DO ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: **Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Budowa chodnika w m. Świeradów-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358” OR.ZP1.271-9/12**

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 ze zm.)**

W przedmiarze robót podanym przez Zamawiającego w n/w pozycjach opis przedmiaru jest nie zgodny z opisem zawartym w Katalogach Norm.

Poz. 3 - KNNR 6 0802-04 opis wg przedmiaru – Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych gr. do 8 cm mechanicznie
winno być: rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. do 4 cm mechanicznie.

Poz. 5 - KNNR 1 0202-06 opis wg przedmiaru – Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odl. do 3km sam. samowyład.
winno być: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp. urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

Poz. 6 -KNNR 1 0202-06 opis wg przedmiaru - Wykonanie nasypów mechanicznie z pospółki z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą
winno być: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

Poz. 7 - KSNR 4 1417-01 opis wg przedmiaru – Wykonanie wpustu ulicznego z kręgów betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem
winno być: studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem

Poz. 8 - KSNR 4 0205-04 opis wg przedmiaru – Przykanaliki z PCW o śr. 250 mm z wpięciem do istniejącej studni kanalizacji deszczowej
winno być: rurociągi z PCW o śr. 110 mm łączone metodą wciskową

Poz. 16 - KNNR 6 0606-03 opis wg przedmiaru - ścieki skarpowe z elementów betonowych o wym. 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z umocnieniem wylotu betonem B20 na pospółce gr. 10 cm

winno być: ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Poz. 17 - KNNR 6 0606-03 opis wg przedmiaru - Umocnienie rowu i skarp narzutem kamiennym

winno być: ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Poz. 18 - KNNR 6 0606-03 opis wg przedmiaru - Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 cm, wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5 cm

winno być: ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Poz. 19 - KNNR 6 0705-06 opis wg przedmiaru - Frezowanie oznakowania poziomego jezdni - masa termoplastyczna

winno być: oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie

Poz. 20 - KNNR 6 0705-02 opis wg przedmiaru - Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie

winno być: oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie

Poz. 22 - KNNR 6 0705-06 opis wg przedmiaru - Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie

winno być: oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie

Poz. 26 - 27 - KNNR 6 0701-01 opis wg przedmiaru - Ustawienie balustrady U-11a, ustawienie balustrady U-11a na obiektach mostowych

winno być: poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4 mm o rozstawie słupków z kątowników 60x40x5 co 1,5 m

Poz. 31 - KNNR 6 0606-03 opis wg przedmiaru - Ułożenie ścieku podchodnikowego z prefabrykowanych elementów betonowych o wym. 60x40x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej

winno być: ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej

W przypadku wygrania przetargu wykonawca zobowiązany jest przedstawić kosztorys ofertowy zle pozycje katalogowe skutkują brakiem wiarygodności prawidłowej wyceny.

Proszę o wyjaśnienie przyczyny zmian opisu w pozycjach katalogowych.