


Typowy kominek wentylacyjny



Klimatyzator ścienny typ
RSB-12LD o mocy chłodniczej
3,5kW firmy FUJI.

Pompka odprowadzenia
skroplin z klimatyzatora.

Serverownia
2,37m²

P.socjalne
12,68m²

Ø110mm

Ø32mm

P.socjalne
12,68m²

WC

1,65m²

Istniejący pion kanalizacji
sanitarnej PVC Ø0,11m.

LEGENDA:

Przewód odprowadzenia skroplin PCV 0,032m.

Istniejący przewód kanalizacji sanitarnej PVC Ø0,11m.

EKO—PROJEKT PAWEŁ WIŚNIEWSKI

59-630 Mirsk, ul. Plac Taragany 5 / 3, tel. 0502 205 775

Nazwa i adres
objektu: BUDYNEK URZĘDU MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ.

ul. 11 LISTOPADA 35, 59-850 ŚWIERADÓW ZDRÓJ

branża:

projektant:

nr uprawnień:

podpis:

sanitarna

mgr inż. Paweł Robert Wiśniewski

79/DOŚ/05

tytuł rysunku:

Rozwinięcie instalacji odprowadzenia skroplin.

Data opracowania:

stadium:

skala:

Nr rys.:

MARZEC 2009r.

PROJEKT WYKONAWCZY

1:50

2