

Zakład Gospodarki Komunalnej  
59-850 ŚWIERADÓW ZDRÓJ  
ul. 11-go Listopada nr 35  
NIP 516-12-25-102

ZGK-7034-03.06.08

Świeradów-Zdrój, dnia 03.06.08 r.

Urząd Miasta  
ul. Piłsudskiego 15  
59-850 Świeradów-Zdrój

**Warunki techniczne:** przyłączenia wód deszczowych i opadowych dla stadionu miejskiego położonego przy ul. Sienkiewicza 2a, działka nr 1, Obręb IV, am. 10, w Świeradowie-Zdroju.

**-przyłącze drenażowe i deszczowe-** miejsce wpięcia istniejąca studzienka deszczowa w granicy nieruchomości o **rzędnej posadowienia 476,86/475,06 m n p m**, wykonane w technologii PCV zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i PN-EN.

**Budowa przyłącza nie wymaga;** zgłoszenia w Starostwie Powiatowym.

**Wykonane** roboty należy zgłosić do Z G K celem dokonania odbioru technicznego przed ich zasypaniem.

**Przyłącze** po wykonaniu należy zinwentaryzować geodezyjnie, jest ono własność właściciela nieruchomości.

**Wszelkie** roboty Inwestor wykonuje na własny koszt,

**Warunki** ważne są dwa lata od daty wydania.

Sprawę prowadzi:  
Tadeusz Serdakowski  
telefon 0 75 78 16 343 w. 25



Z upoważnienia Dyrektora  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ewa Kątyk*