



UWAGA

Należy wbiorecze należy umieścić w łazience po sufitem Rurę bezpieczeństwa RB od kotła do naczynia należy prowadzić pionowo a jeżeli to niemożliwe, to ze wzniosem minimum 7% Przewody w miejscach narażonych na zamrażanie należy otulić otulinami ciepłochronnymi o grubości 13 mm Wszystkie przewody do naczynia wykonać z rur miedzianych o średnicy odpowiednio: RB-28Cu; RW- 28Cu; RP - 28Cu. Przelew z naczynia wyprowadzić na umywalkę w łazience

"H EMAX" H. Wasilewski				
Autorzy	Nazwisko i imię		Nr upraw.	Podpis
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. H. Wasilewski		GP/U - 44 /97 DOŚ/IS/0624/01	
ASYSTENT	mgr inż. T. Lewkowicz			
INWESTOR	Urząd Miejski w Świeradowie Zdroju 59-850 Świeradów Zdrój ul. 11 Listopada			DATA 09.2009
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	PODZIAŁKA	NR RYSUNKU		
	1:50	3		
NAZWA RYSUNKU	Rzut mieszkania			
Instalacja C.O. dla budynku mieszkalnego				