



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LUBANIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LUBANIU

ul. Bankowa 9b, 59-800 Lubań,
ePUAP: PSSE_Luban ADE: AE:PL-44093-64477-GGVFR-19
e-mail: psse.luban@sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/psse-luban
tel. centrala 075 646-40-43, Fax 075 646-40-43
REGON: 000305722 NIP: 613-10-19-782

Szanowni Państwo,

mając na uwadze Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego na rok 2025, dotyczące działań edukacyjno-informacyjnych podejmowanych przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego, Państwowa Inspekcja Sanitarna przypomina o konieczności stosowania odpowiednich procedur mających na celu minimalizację ryzyka zdrowotnego związanego z wytwarzaniem aerozolu wodno-powietrznego w Państwa obiektach.

Aerozol wodno-powietrzny, powstający m.in. podczas korzystania z instalacji wodnych (np. pryszniców, jacuzzi, fontann dekoracyjnych, systemów klimatyzacyjnych czy urządzeń rozpylających wodę), może stanowić potencjalne zagrożenie zdrowotne, w tym zwiększać ryzyko rozwoju legionelozy – choroby układu oddechowego wywołanej przez bakterie z rodzaju *Legionella*.

W związku z tym apelujemy o:

- 1. Regularne przeglądy i czyszczenie instalacji wodnych – w tym dezynfekcję i monitoring jakości wody pod kątem obecności bakterii *Legionella* spp.*
- 2. Przestrzeganie prawidłowej temperatury wody – temperatura ciepłej wody użytkowej powinna wynosić min. 55°C w punktach czerpalnych.*
- 3. Systematyczne płukanie rzadko używanych punktów poboru wody, szczególnie po dłuższym okresie nieużywania instalacji.*
- 4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeglądów i konserwacji instalacji wodnych, w tym zapisów dotyczących wykonywanych zabiegów dezynfekcyjnych.*
- 5. Szkolenie personelu w zakresie ryzyka związanego z aerozolem wodno-powietrznym i procedur ograniczających jego rozprzestrzenianie.*

Państwowa Inspekcja Sanitarna zwraca się również z prośbą o uwzględnienie powyższych zasad w Państwa bieżącej działalności oraz o wdrożenie dobrych praktyk higienicznych w celu ochrony zdrowia klientów i personelu.

W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby uzyskania szczegółowych wytycznych prosimy

o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubaniu, ul. Bankowa 9b,

59-800 Lubań.