

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ OD KURKA GŁÓWNEGO DO URZĄDZEŃ
GAZOWYCH**

z dnia 2024-07-24

NR 68/D/205/20/SZ/M2

Stan techniczny wewnętrznej instalacji gazowej i urządzeń gazowych w budynku
mieszkalnym przy ulicy **Mickiewicza 2, 59-850 Świeradów-Zdrój.**

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| - rodzaj gazu: | 2E-G20 (GZ-50) |
| - lokalizacja gazomierza: | na zewnątrz budynku |
| - instalacja gazowa wykonana z: | rur stalowych spawanych |
| - dostępność instalacji: | dostępna |
| - szczelność instalacji: | szczelna |
| - stan komina wew. budynku: | dobry |
| - urządzenia gazowe: | |
| | 1. Kocioł gazowy 1F Termet 35 kW |
| | 2. Kocioł gazowy 1F Termet 35 kW |
| | 3. - |
| | 4. - |

Opis:

Szafka gazowa wraz z kurkiem głównym i reduktorem i znajduje się na zewnątrz budynku. Gazomierz zlokalizowany na zewnątrz budynku w szafce gazowej. Rurociąg wykonany z rur stalowych spawanych.

INSTALACJA GAZOWA SPRAWNA – NADAJE SIĘ DO BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI

Uwagi:

Brak.

Aparat pomiarowy: Alter GD 8

**KONTROLĘ
PRZEPROWADZIŁ:**

mgr inż. Tomasz Maczko
Uprawniony do dozorowania urządzeń
energetycznych GZ i Gr II Gr. III
w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów,
montażu, kontroli i pomiarów
Nr uprawnień 68/D/205/20

Następny przegląd: 2025-07-24