

KANCELARIA OGÓLNA
UM Świeradów-Zdrój
14-09-2025
f AK-KM/Gm
L
Ilość załączników
podpis 7192 6025

Świeradów-Zdrój, dnia 14.09.2025 r.

INTERPELACJA-ZAPYTANIE 46/2025 r.

Mateusz Szumlas
(Imię i nazwisko radnego)

Wnoszę sprawy na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 40 z późn. zm)

Adresat: **Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta w Świeradowie-Zdroju**

Szanowna Pani Burmistrz,

Zgłaszam pilną interwencję dotyczącą mostu na ul. Bocznej w Świeradowie-Zdroju (pomiędzy ul. Boczną a Dolną).

Po intensywnych opadach deszczu na moście i jego najbliższym otoczeniu pozostają **pozostałości ściekowe** – papier, nieczystości i inne odpady niesione z kanalizacji. Zjawisko to powtarza się regularnie i jest absolutnie niedopuszczalne.

Takie zanieczyszczenia:


- stwarzają **poważne zagrożenie sanitarne** dla mieszkańców, turystów oraz zwierząt, które poruszają się w tym miejscu,
- psują wizerunek gminy uzdrowskiej, która powinna dbać o czystość i estetykę przestrzeni publicznej,
- narażają gminę na **uzasadnione skargi mieszkańców i gości**.

Wnoszę o:

1. Niezwłoczne sprzątnięcie mostu i jego otoczenia po każdym większym opadzie deszczu.
2. Stałe monitorowanie tego miejsca przez służby gminne.
3. Podjęcie działań w celu trwałego rozwiązania problemu, aby ścieki nie wydostawały się na powierzchnię.

Brak reakcji w tej sprawie będzie oznaczał, że gmina świadomie naraża mieszkańców i turystów na kontakt z odpadami ściekowymi.


Z poważaniem
Radny Rady Miasta Świeradów-Zdrój
Mateusz Szumlas












Świeradów-Zdrój, dnia 25.09.2025 r.

Sz. Pan
Mateusz Szumlas
Radny Rady Miasta Świeradów-Zdrój

Odpowiadając na złożoną przez Pana interpelację 46/2025 z dnia 14.09.2025r. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje, iż powodem wylewania studni kanalizacji sanitarnej jest zbyt mała średnica sieci sanitarnej w ulicy 11 Listopada oraz zbyt małym spadkiem pomiędzy studniami na sieci i z tego wynika problem z wypływającymi nieczystościami ciekłymi na powierzchnię, które mają miejsce podczas intensywnych opadów deszczu. Jednocześnie informujemy, iż dołożymy wszelkich starań, aby w przyszłości podejmować działania bez zbędnej zwłoki.

Z poważaniem


BURMISTRZ MIASTA
Świeradów-Zdrój
Edyta Włochowska

Do wiadomości:

1. Referat administracyjny
2. a/a

Sporządził:

Beata Słowińska-Zientarska insp. ds. drogownictwa

tel. 786 277 488 b.slowinska-zientarska@swieradowzdroj.pl

Magdalena Zajęczkowska kier. ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wód-Kan

