

Zamawiający:
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
ul. 11 listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój
NIP: 6161001947
Regon: 000527173

Wyjaśnienia do treści SWZ

Dotyczy: „Odbudowa nawierzchni drogi ul. Stefana Batorego wraz z odwodnieniem w Świeradowie-Zdroju w ramach zadania zgłoszonego do dofinansowania ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, pod nazwą „Remont nawierzchni drogi ul. Stefana Batorego wraz z kanalizacją sanitarną i systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju – etap podstawowy”. Nr sprawy: ZP.271.7.2026

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024r. poz. 1320), wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający przedstawia treść złożonych zapytań i udzielonych odpowiedzi:
Pytanie:

1. Prosimy o potwierdzenie zakresu przedmiotu zamówienia dotyczącego wykonania nawierzchni asfaltowych. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – odcinek A-B: zestawienie elementów ulicy określa powierzchnie nawierzchni asfaltowej równą 963 m², zaś załączony przedmiar definiuje obmiar tych prac równy 470m².
2. Prosimy o potwierdzenie zakresu przedmiotu zamówienia dotyczącego wykonania krawężników drogowych. Zgodnie z dokumentacją projektową: odcinek A-B określono do wykonania krawężniki drogowe w ilości 334mb oraz krawężniki najazdowe w ilości 55 mb, zaś załączony przedmiar definiuje obmiar krawężników drogowych równy 215mb oraz krawężników najazdowych 0mb.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w treści SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pkt

1. Przedmiot zamówienia- wskazał, iż : „ Przedmiotem zamówienia (**stanowiącego zamówienie podstawowe do wykonania w ramach niniejszego postępowania w zakresie nie obejmującym w całości zakresu zaprojektowanego remontu drogi**) jest remont nawierzchni ulicy Batorego wraz z kanalizacją sanitarną i systemem odwodnienia , na dwóch odcinkach ulicy:

Etap Podstawowy

- odcinek początkowy ulicy w kilometrażu 0+000 do 0 + 111 m (długość 111 mb)
- odcinek końcowy w kilometrażu 0+391 do 0+501 m (długość 110 m). **Opracowany Projekt Budowlany PZT został wykonany dla szerszego zakresu remontu.** Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wyłonienie Wykonawcy remontu na zakres podstawowy – Etap Podstawowy -.W związku z tym załączony do SWZ „ Przedmiar Robót- etap podstawowy” przedstawia tylko i wyłącznie zakres stanowiący przedmiot zamówienia.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zastępca Burmistrza Miasta
Świeradów-Zdrój
Dorota Marek