

Świeradów-Zdrój, 07.05.2026 r.

Zamawiający:

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
ul. 11 listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój
NIP: 6161001947
Regon: 000527173

Wyjaśnienia do treści SWZ

Dotyczy: „Remont nawierzchni drogi ul. Wiejskiej wraz systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju”. Nr sprawy: ZP.271.9.2026

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024r. poz. 1320), wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający przedstawia treść złożonych zapytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie:

Dzień dobry. W SWZ nie ma podanych średnic przepustów a jedynie ich długości i materiał z jakiego mają być wykonane. Proszę o wyjaśnianie jakiej średnicy mają być przepusty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w SWZ w Rozdziale III. ust.1. uzupełnia dane dotyczące pozycji **Program funkcjonalno-użytkowy w Zestawieniu danych technicznych drogi dla zakresu :**

- przepust z rur PEHD L=3,50 mb z przyczórkami kamiennym
- 2 kpl. o średnicach :
1. przepust – średnica 500 mm,
 2. przepust – średnica 300 mm.

Pozostałe parametry drogi pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.


BURMISTRZ MIASTA
Świeradów-Zdrój
Edyta Wilczacka