



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu

HK.9011.1.5.2026.BF
Lubań, 2026-03-31

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój
ul. 11 Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Świeradów-Zdrój za rok 2025.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 poz. 416), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 757) oraz § 23 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, 2 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294), po przeanalizowaniu wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu badań jakości wody w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, sprawozdań z badań jakości wody przedstawionych przez właścicieli wodociągów, wykonanych zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów grupy A oraz parametrów grupy B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294), sporadycznie kwestionowanych parametrach i podjętych przez właścicieli wodociągów działań naprawczych, informuje że w roku 2025 woda pochodząca z wodociągów sieciowych oraz indywidualnych na terenie Gminy Świeradów-Zdrój spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaniu
ul. Bankowa 9b | 59-800 Lubań
+48 75 646 40 43
adres e-mail psse.luban@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-44093-64477-GGVFR-19

Zarządca wodociągu	Nazwa wodociągu	Produkcja Wody m ³ /d	liczba zaopatrywanej ludności oraz obszar zaopatrywania w wodę	sposób uzdatniania i dezynfekcji wody	kwestionowane parametry oraz prowadzone postępowanie administracyjne	podjęte działania naprawcze w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym	Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Jakość wody na koniec 2025r.
Gmina Miejska Świeradów Zdrój ul. 11 go Listopada 35 59-850 Świeradów Zdrój	wodociąg sieciowy "Wrzos"	392,33	2173 osób Świeradów Zdrój	stałe chlorowanie przy użyciu podchlorynu sodu podawanie ługu sodowego w celu podwyższenia odczynu wody	barwa	płukanie sieci	brak	przydatna do spożycia
	wodociąg sieciowy "Bronka Czecha"	281,91	574 osób Świeradów Zdrój	stałe chlorowanie przy użyciu podchlorynu sodu podawanie ługu sodowego w celu podwyższenia odczynu wody	glin mangan	płukanie sieci, wymiana filtrów Opracowanie technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	brak	Warunkowo przydatna do spożycia dot. glinu
	wodociąg sieciowy "Łużyca"	131,23	840 osób Świeradów Zdrój, część Pobiednej	stałe chlorowanie przy użyciu podchlorynu sodu, okresowe podawanie ługu sodowego w celu podwyższenia odczynu wody	bakterie grupy coli <i>Escherichia coli</i> mętność glin mangan żelazo chlor wolny trichlorometan, pH	Zwiększenie dawki podchlorynu sodu płukanie sieci, wymiana filtrów Opracowanie technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	brak	przydatna do spożycia
	wodociąg sieciowy "Czamy Potok"	48,22	116 osób Świeradów Zdrój	okresowa dezynfekcja przy użyciu podchlorynu sodu okresowe podawanie ługu sodowego w celu podwyższenia odczynu wody	pH chlor wolny glin trichlorometan	płukanie sieci podawanie ługu sodowego w celu podwyższenia odczynu wody Opracowanie technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	brak	przydatna do spożycia

	wodociąg sieciowy "Teresa, Brunon, Stefan"	172,88	83 osób Świeradów Zdrój	okresowa dezynfekcja przy użyciu podchlorynu sodu okresowe podawanie ługu sodowego w celu podwyższenia odczynu wody	mangan glin	płukanie sieci Opracowanie technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	brak	przydatna do spożycia
Spółka Akcyjna „INTERFERIE” ul. Chojnowska 41 59-220 Legnica	Hotel "Malachit" ul. Kościuszki 59-850 Świeradów Zdrój	73	150 osób Hotel „Malachit”	filtracja, korekta pH, dezynfekcja przy użyciu podchlorynu sodu	pH, glin	Podwyższenie pH, filtracja	brak	przydatna do spożycia
Malinowe Hotele Sp. z o.o. ul. Leśna 7 28-131 Solec-Zdrój	Hotel "Malinowy Dwór" ul. Długa 10-11 Świeradów-Zdrój	8	130 osób Hotel "Malinowy Dwór"	okresowa dezynfekcja	-	-	brak	przydatna do spożycia
EAST-WEST Piotr Obolewicz, ul. Cisowa 11, 53-118 Wrocław, „Pod Gwiazdami”, ul. Kościuszki 11, 59-850 Świeradów-Zdrój	„Pod Gwiazdami”, ul. Kościuszki 11 59-850 Świeradów-Zdrój	1	30 „Pod Gwiazdami”	lampa UV	Bakterie grupy coli	lampa UV	brak	przydatna do spożycia

Honorata Stachowicz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu

/pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Adresat (e- Doręczenia);
2. Aa (EZD)