

Zamawiający:
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
ul. 11 listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój
NIP: 6161001947
Regon: 000527173

Świeradów Zdrój, 09.10.2026 r.

ZP.271.20.2026

Wyjaśnienia do treści SWZ

Dotyczy zamówienia pod nazwą : „**Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 38/3,17 obręb 0006 w Świeradowie-Zdroju**”

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający przedstawia treść złożonych zapytań i udzielonych odpowiedzi:

Zapytanie 1.

W celu prawidłowej wyceny Wykonawca prosi o sprecyzowanie średnicy rury PEHD w celu wykonania opisanego przepustu.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż w pkt. III.1 SWZ stwierdzono min., iż :

„ **W ramach rozwiązań projektowych należy przewidzieć** wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, ułożonego na podbudowie tłuczniowej, umocnienie poboczy drogi niesortem kamiennym, przebudowę zjazdów drogowych.

Program funkcjonalno-użytkowy.

Zestawienie danych technicznych drogi

- długość drogi - 150 m,
- projektowana szerokość jezdni - 3,50 m,
- powierzchnia jezdni ze zjazdami - ok. 550 m²,
- spadki poprzeczne jezdni - 2 %,
- spadki poprzeczne poboczy - 5 %,
- powierzchnia jezdni miner.-bitum. wraz ze zjazdami - ok. 550,00 m²,
- wyrównanie i profilowanie istniejących warstw - ok. 550,00 m²,
- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego fr. 0-63mm gr. 15cm - ok. 550,00 m²,
- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego fr. 0-31,5mm gr. 15cm - ok. 550,00 m²,
- **przepust z rur PEHD L=5,00 mb z przyczółkami kamiennym - 2 kpl.**
- wyprofilowanie rowu odwadniającego”,
co wyraźnie wskazuje, że to Wykonawca ostatecznie w ramach rozwiązań projektowych ostatecznie wskaże także ten parametr . Zamawiający może poinformować, że w podobnych robotach dotychczasowi Wykonawcy wykorzystywali rury PEHD o średnicy 400 mm.

Zapytanie 2.

Prosimy o wyjaśnienie jakie są wymagane niezbędne uzgodnienia i decyzje w celu rozpoczęcia przedmiotowych robót , gdyż w treści SWZ dane roboty określone są jako remont, **zaś w nazwie zadania** dana robota **jest jako przebudowa**. Zgodnie z prawem budowlanym prawem budowlanym przebudowa oraz remont wymagają innych dokumentów .

Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę, iż Wykonawca już w swoim zapytaniu wskazał, iż pojęcie przebudowa **wiąże się z nazwą zamówienia**. Zamawiający potwierdza tą interpretację.

Zapytanie 3.

Brak w załącznikach wzoru załącznika nr 2. Dostępny w dokumentach załącznik dotyczy innego oświadczenia, prosimy o uzupełnienie w celu prawidłowego złożenia oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż pkt. X SWZ został umieszczony m.in. zapis: „ W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- 1) Formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ
- 2) **Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego** - sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,” dodatkowo w pkt. XXV SWZ w ramach załączników do SWZ wskazano także „ Oświadczenie Wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wzór (załącznik nr 2, 2A do SWZ)” .

Treść załącznika nr 2 obejmuje złożenie oświadczenia Wykonawcy w zakresie :

Oświadczenia dotyczącego podstaw wykluczenia,

Oświadczenia dotyczącego warunków udziału w postępowaniu,

Informacji w związku z poleganiem na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,

Oświadczenia dotyczącego podanych informacji ,

oraz Informacji dotyczącej dostępu do podmiotowych środków dowodowych - co nie wymaga dołączania dodatkowego załącznika, gdyż obecny spełnia wymagania w zakresie składanych oświadczeń przez Wykonawcę.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert