

Świeradów-Zdrój, dnia 12.06.2019 r.

GMiIOŚ.042.2.2017

P. Mateusz Szumlas

Radny Rady Miasta Świeradów-Zdrój
ul. 11 Listopada 31/2, 59-850 Świeradów-Zdrój

Dotyczy: Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju
Interpelacja z dnia 03.06.2019 r., w sprawie wybijania studzienek kanalizacyjnych na ulicy
Bocznej.

Odpowiedź:

Podczas ostatnich obfitych opadów deszczu, jedna ze studzienek na ulicy 11 Listopada wybiła
ponieważ wystąpiła awaria na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada,
awaria nie była związana z wybijaniem studzienek kanalizacyjnych na ulicy Bocznej.

Faktem jest, iż po rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej problem wybijania studzienek
kanalizacyjnych zmniejszył swoje nasilenie, jednak nie zniknął całkowicie. A zdarza się to
podczas obfitych, nawalnych opadów deszczu.

Zdaniem Gminy w celu pozbycia się problemu wybijania studzienek, właściwym jest
wykonanie przy przepompowni ścieków w ulicy Bocznej - przelewu burzowego, którym
wody deszczowe byłyby odprowadzane do rzeki Kwisy.

W tym celu Gmina planuje wszczęcie procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie wylotu i awaryjnego odprowadzenia wód do rzeki Kwisy.

Z poważaniem

ROLAND MARCHINIĄK

Roland Marciniak

Sprawę prowadzi:
Anna Mazurek – tel. 75 7816471