



Świeradów-Zdrój, dn. 14.06.2019 r.

GMliOŚ.042.2.2017

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
ul. 11 Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 75/ 781 64 89, fax 75/ 781 65 85
NIP 616-10-01-947, REGON 230821397
um@swieradowzdroj.pl

P. Mateusz Szumlas

Radny Miasta Świeradów-Zdrój

ul. 11 Listopada 31 / 2

59-850 Świeradów-Zdrój

Dotyczy: uzupełnienia pisma nr GMliOŚ.042.2.2017 z dnia 12.06.2019 r.

Nawiązując do Pana interpelacji złożonej w dniu 03 czerwca 2019 roku uprzejmie informuję, że:

- po uruchomieniu nowej nitki kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej oraz kompleksowym czyszczeniu kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada problem wybijania studni w drodze wojewódzkiej zniknął całkowicie. Podczas ostatnich obfitych opadów deszczu przyczyną wybijania nieczystości płynnych z kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada między nieruchomości nr 29 a 31 było zatkanie przyłącza sanitarnego z budynku nr 29. Zostało ono udrożnione przez pracowników oczyszczalni ścieków za pomocą urządzenia ciśnieniowego WUKO;
- wybijanie studni kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej podczas ulewnych deszczy spowodowane jest przeciążeniem pomp;
- w celu uniknięcia podczas ulewnych deszczy wybijania studni kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej gmina wystąpiła do producenta pompowni z zapytaniem o koszt wymiany pomp o większej wydajności. Jednocześnie gmina podejmie działania mające na celu uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na awaryjny zrzut wód deszczowych do rzeki Kwisy w rejonie pompowni przy ulicy Bocznej, w celu jej odciążenia.
- informuję, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zna sytuację Świeradowa-Zdroju pod kątem problemów z dużym napływem wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej podczas intensywnych opadów atmosferycznych. W związku z powyższym podejmowane są działania mające na celu zminimalizowanie występowania problemu.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Roland Marciniak

