


Zestaw złączowo-pomiarowy ZK1E-1P_SR
wg załącznika do standardu technicznego TD 1/2014 ver z 11.2022
nr 11-3



PARAMETRY TECHNICZNE					
Znamionowe napięcie izolacji:	690 V	Odporność obudowy na wew. trójf. zwarcie łukowe (cz. złączowa) - 0,5s:	16 kA	Stopień ochrony obudowy zestawu przed uderzeniami mechanicznymi:	IK10
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz				
Znamionowe napięcie pracy:	400/230 V	Nap. znam. udarowe wytrzymywane części złączowej/pomiarowej:	8 kV/8 kV	Klasa ochronności izolacji:	II
Temperatura pracy:	-25°C + +40°C			Stopień ochrony obudowy zestawu:	IP44
Znamionowy prąd ciągły szyn:	NIE DOTYCZY	Prąd zn. zwar. krótkotrwały/szczytowy wytrzymywany szyn głównych:	20 kA(1s)/40 kA	Stopień ochrony wnętrza zestawu:	IP 2X
Znamionowy prąd układu pomiarowego	63A			Układ pracy sieci nN:	TNC

tytuł opracowania / obiekt							
Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa-Zdrój i Przebudowa ulic Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowskiowy.							
adres inwestycji / działka / obręb							
dz.nr 47, 47, obr.1,AM7, obr.1, nr 4,6/3,35/1,AM1,obr.2, dz.nr 21,25,26,27,30,34,35, 15/1,24/1, 15/2, 31/2, 31/4, 37/3,AM2, obr.2, dz.nr 3,5,7,1/1,1/4,1/6,1/7 AM8, obr.2, dz. nr 11,22 AM9 ,obr.2 , ewid. 021002 1, Świeradów-Zdrój, m. Świeradów-Zdrój							
inwestor / adres							
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój							
jednostka projektowa							
		P.P.H.U. HANDBUD S.C. 59-500 Złotoryja, ul. Świerkowa 4; biuro: 59-220 Legnica, ul. Działkowa 78/1 e-mail: biuro@handbud.net					
tel. +48 76 854 98 04 www.handbud.net							
projektanci							
imię i nazwisko nr uprawnień / specjalność podpis							
projektował	mgr inż. Jan Żimny		upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacje elektryczne nr ewid. 83/78/Lw				
sprawił	mgr inż. Wojciech Poprawa		upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacje elektryczne nr ewid. WKP/0363/POOE/10				
opracował	mgr inż. Artur Wołyniec						
stadium			tytuł rysunku				
PROJEKT TECHNICZNY			Zestaw złączowo - pomiarowy ZK1e-1P-Sr INSTALACJA NN				
branża							
ELEKTROTECHNIKA							
			znak rysunku				
skala	format	dاتا	nr projektu	stadium	branża	nr rysunku	indeks
1:100	A2	2023.02.10	2248	PT	E	E04	-
Wszelkie prawa do dokumentu i zawartych tu informacji zostały zastrzeżone. Powielanie,używanie i udostępnianie osobom trzecim bez zezwolenia jest zabronione.							