

Uczestnicy postępowania

MODYFIKACJA NR 1 DO SWZ

Działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) zawiadamia się o dokonaniu zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia na zadanie pn.: „**Termomodernizacja budynku remizy OSP przy ul. Wyszyńskiego w Świeradowie-Zdroju**”.

ZMIANA NR 1 W Przedmiarze Robót, który jest załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia, po pozycji 37 o brzmieniu: „Wykonanie termoizolacji stropodachu z płyt warstwowych styropapy EPS100 o $\lambda 0,036 \text{ W/mK}$ dwustronnym laminatem gr. 15 cm, 270 m²”

dodaje się pozycję 37a o brzmieniu:

„Wykonanie warstwy z papy podkładowej o grubości min. 3 mm, 270 m²”

dodaje się pozycję 37b o brzmieniu:

„Wykonanie warstwy z papy nawierzchniowej o grubości min. 5 mm do wykonywania wielowarstwowych pokryć dachowych, 270 m²”

ZMIANA NR 2 W Projekcie Budowlanym str. 5 rozdział 2.3 „Roboty dotyczące stropodachu” pkt „Akcesora dachowe” o brzmieniu:

„Akcesora dachowe” - obróbki blacharskie systemowe z tytan – cynku w kolorze grafitowym,
- rynny, rury spustowe – systemowe z tytan – cynku, wg rozwiązań w kolorze grafitowym

otrzymuje nowe brzmienie:

„Akcesora dachowe” - obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm kolor antracytowy w nawiązaniu do stolarki okiennej, 21,5 m²,

- rynny, rury spustowe – systemowe z tytan – cynku, wg rozwiązań w kolorze grafitowym”

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia wiąże Wykonawcę z chwilą umieszczenia modyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego.

Burmistrz Roland Marciniak
Zamawiający