

Świeradów-Zdrój, dnia 16 czerwca 2021 r.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: GMil.271.7/2021

**WYKONAWCY**  
**ubiegający się o zamówienie publiczne**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Świeradowie-Zdroju.

Zamawiający, Gmina Świeradów-Zdrój, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie:**

W związku z przeprowadzoną w dniu wczorajszym wizją terenową prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie w miejscu planowanego muru z elementów typu L, muru zbrojonego betonowego-kamiennego. W istniejącej lokalizacji ze względu na dużą deniwelację terenu i łukowo zmienny układ terenu wykonanie muru typu L jest całkowicie niezasadne i bardzo trudne do wykonania przez co nie gwarantuje prawidłowego zabezpieczenia skarpy drogi.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie muru oporowego w innej technologii, np. metodą wylewania na mokro. W takim przypadku po stronie Wykonawcy będzie leżało wykonanie projektu technicznego rozwiązania i jego uzgodnienie z Zamawiającym. Ewentualna zmiana technologii wykonania muru nie może być podstawą do roszczenia terminowego i kwotowego Wykonawcy.

Burmistrz Miasta  
/-/ Roland Marciniak

.....  
(Zamawiający)