

Świeradów-Zdrój, 06.05.2020 r.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY Nr 1
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Zawiadamia się, że w dniu 05.05.2020r., wpłynęło pytanie do Zamawiającego dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: **„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Zakup i montaż technologii likwidacji glinu w wodociągach miejskich na terenie Gminy Świeradów-Zdrój” na ujęciu Bronka Czecha ”** o treści :

1. W związku z zainteresowaniem naszej firmy ogłoszonym postępowaniem zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zapytanie: Czy na obiektach do rozbudowy jest zapewniona moc elektryczna, czy też należy zmieniać warunki przyłączeniowe w zakładzie elektrycznym?

Odp. W chwili obecnej Zamawiający na ujęciu Bronka Czecha dysponuje – zabezpieczeniem (A) 25, mocą umowną kW(16,10).

Burmistrz Roland Marciniak
Zamawiający