

Świeradów-Zdrój, 18.05.2020 r.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY Nr 3
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Zawiadamia się, że w dniu 15.05.2020r., wpłynęło pytanie do Zamawiającego dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: **„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Zakup i montaż technologii likwidacji glinu w wodociągach miejskich na terenie Gminy Świeradów-Zdrój” na ujęciu Bronka Czecha ”** o treści :

1. Prosimy o zamieszczenie wyciągu z operatu wodnoprawnego i decyzji wodnoprawnej zagadnień mających wpływ na zakres projektu czy wniosku o wydanie decyzji środowiskowej i inwestycji celu publicznego[strefy ochrony pośredniej i bezpośredniej, opomiarowanie itp.?

Odp. Zamawiający zamieści przedmiotową decyzję, odnośnie operatu prosimy o doprecyzowanie zakresu jaki jest niezbędny do wyceny przedmiotowego zadania. Operat w całości dostępny będzie również po wygranym postępowaniu.

2. Czy Zamawiający posiada rozpoznanie geologiczne działki nr 26?

Odp. Zamawiający nie posiada rozpoznania geologicznego działki nr 26.

3. Czy należy zaprojektować:

- a. Instalację automatyki dla bezobsługowej pracy. Jeśli tak, to z indywidualnym systemem scada lub równoważnym, czy dołączyć do istniejącego systemu po ewentualnej rozbudowie i przesyle danych do dyżurki operatora.

Odp. Tak, trzeba zaprojektować instalację automatyki dla bezobsługowej pracy. Zamawiający nie posiada istniejącego systemu.

- b. Instalację systemu włamania i napadu. Jeśli tak, to czy dołączyć do istniejącego systemu po ewentualnej rozbudowie i przesyle danych do dyżurki operatora.

Odp. Nie należy projektować.

- c. Przebudowę ogrodzenia terenu i zieleni.

Odp. Należy zaprojektować.

Burmistrz Roland Marciniak
Zamawiający