



Numer referencyjny: GMI.271.12/2020

Świeradów Zdrój, dnia 11 stycznia 2021 r.

### Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

### ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 11.01.2021 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dla zadania inwestycyjnego realizowanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju”**

Treść wspomnianej prośby i odpowiedzi zamawiającego są następujące:

#### Pytanie

1. W Programie Funkcjonalno – Użytkowym, w pkt. 1.1 Zakres robót budowlanych (wraz z projektowaniem), na stronie 10 jest zapis:

*"Oprócz robót podstawowych w zakres kontraktu wchodzi wykonanie:*

- *zasilania pompowni wody z sieci energetycznej oraz awaryjne z własnego, stacjonarnego agregatu prądotwórczego,*
- *.....*
- *systemu wizualizacji, sterowania i monitoringu pompowni wody wraz wykonaniem centralnej dyspozytorni na terenie ujęcia przy ul. Br. Czecha w Świeradowie -Zdroju, ... "*

W związku z powyższym zapisem prosimy o wyjaśnienie i odpowiedź na poniższe pytania:

- a. Gdzie będzie usytuowana szafka ZK do podłączenia energetycznego pompowni ?
- b. Prosimy o podanie parametrów agregatu prądotwórczego przewidzianego do dostawy jako awaryjne źródło zasilania.
- c. Czy na terenie ujęcia wody przy ul. Br. Czecha jest pomieszczenie gdzie ma być zlokalizowana centralna dyspozytorna?
- d. Jakie dane mają być przekazywane do centralnej dyspozytorni?
- e. Czy oferent (wykonawca) powinien dostarczyć, na potrzeby obsługi monitoringu, komputer z odpowiednim oprogramowaniem do obsługi monitoringu?
- f. Czy dla potrzeb przekazywania danych będzie istniała konieczność dobudowania dodatkowej anteny przekaźnikowo-odbiorczej?

2. W PUF pkt. 1.1 na stronie 10 jest zapis dotyczący odtworzenia nawierzchni dróg jn:

*„... W przypadku ul. Strażackiej odbudowa nawierzchni będzie obejmowała również odcinek wzdłuż działki 021002\_1.0002.AR\_5.6/5 oraz wjazd (skrzyżowanie) z ulicą Zacisze. ...”*

Proszę o wskazanie ww. działek na załączonej ewidencji działek do SIWZ – plik: PFU-Zal.nr2.”

### **Odpowiedzi:**

Ad 1.

- a. Lokalizację ustali wykonawca (uwzględniając warunki techniczne wydane przez zakład energetyczny).
- b. Parametry agregatu ustali wykonawca na podstawie dobranych urządzeń, w szczególności zestawu pompowego.
- c. Na terenie ujęcia wody przy ul. Br. Czecha jest pomieszczenie gdzie ma być zlokalizowana centralna dyspozytornia.
- d. Wymagania opisane są w PFU w punkcie 2.13.11.5.
- e. Tak, zamówienie obejmuje dostawę i uruchomienie całego systemu monitoringu obejmującego m. in. komputer i oprogramowanie.
- f. Należy przewidzieć montaż dodatkowej anteny przekaźnikowo-odbiorczej przy ujęciu przy ul. Br. Czecha.

Ad 2.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ul. Strażackiej dotyczy odcinka drogi, na której wykonywana będzie sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej, oraz włączenie odtwarzanej drogi do ul. Zacisze (wykonanie skrzyżowania).

Wjazd na ul. Zacisze będzie wykonany na działkach nr 021002\_1.0002.AR\_6.30 i 021002\_1.0002.AR\_5.11. Odbudowa nawierzchni będzie realizowana również wzdłuż działki 021002\_1.0002.AR\_5.6/5 na działce 021002\_1.0002.AR\_6.14/1.

Burmistrz Miasta  
/-/ Roland Marciniak

.....  
(Zamawiający)

